"СОГЛАСОВАНО» **"УТВЕРЖДАЮ»**

Глава администрации
Суздальского р-на

_____ Сараев А.П.

"____»_____2021г.

Главный инженер Суздальского филиала
ООО «Владимиртеплогаз»

_____ Стоянов Т.Г.

«____»_____2021г.

ГРАФИК

останова котельных ООО «Владимиртеплогаз»
на профилактический плановый ремонт в 2022 году

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова
1	Котельная п. Содышка Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Прибольничная, д.2, корп.6	6 июня - 19 июня
2	Котельная с. Гавриловское Суздальский р-н, с. Гавриловское, ул. Школьная, д.25	май - сентябрь
3	Котельная с. Торчино Суздальский р-н, с. Торчино, ул. Никольская, д.25 А	май - сентябрь
4	Котельная п. Новый Суздальский р-н, п. Новый, ул. Новая, д.3 А	май - сентябрь
5	Котельная п. Красногвардейский Суздальский р-н, п. Красногвардейский , ул. Октябрьская, д.18	май - сентябрь
6	Котельная с. Новоалександрово Суздальский р-н, с. Новоалександрово, ул. Студенческая, д.5 Г	14 июня - 27 июня
7	Котельная с. Новое Суздальский р-н, с. Новое, ул. Молодежная, д.2 А	май - сентябрь
8	Котельная п. Сокол Суздальский р-н, п. Сокол, д.5	4 июля - 17 июля
9	Котельная с. Павловское Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Школьная, д.17 Г	6 июня - 19 июня
10	Котельная п. Садовый Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Владимирская, д.6	1 августа - 14 августа
11	Котельная больницы Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Ленина, д.47 Б	май - сентябрь
12	Котельная Сионы Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Ленина, д.172 З	май - сентябрь
13	Котельная школьная Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Ленина, д.26 В	май - сентябрь
14	Котельная западная Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д.7 Б	май - сентябрь
15	Котельная №1 Суздальский р-н, с. Сновицы, ул. Школьная, д.5 А	май - сентябрь
16	Котельная №2 Суздальский р-н, с. Сновицы, ул. Школьная, д.7 А	23 мая - 5 июня

Начальник ПТО Суздальского филиала
ООО «Владимиртеплогаз» Иванцова О.М.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____"_____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"22" 01 20 г.

Температурный график

95-70 ^{0}С с изломом 65 ^{0}С

для регулирования отпуска тепла в котельной с. Новоалександрово

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}С	
	t_1	t_2
+8	65	56
+7	65	55
+6	65	55
+5	65	55
+4	65	54
+3	65	54
+2	65	54
+1	65	54
0	65	53
-1	65	53
-2	65	53
-3	65	53
-4	65	52
-5	65	52
-6	65	52
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 ____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков

"22" 01 2011 г.

Температурный график
95-70 °С с изломом 65 °С
для регулирования отпуска тепла
в котельной с. Новоалександрово

Температура наружного воздуха $t_{н}$, °С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, °С	
	t_1	t_2
+8	65	56
+7	65	55
+6	65	55
+5	65	55
+4	65	54
+3	65	54
+2	65	54
+1	65	54
0	65	53
-1	65	53
-2	65	53
-3	65	53
-4	65	52
-5	65	52
-6	65	52
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО" " УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

Сараев А.П.

"_____" _____ 20___ г.

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

Попков

"22" 01 2021 г.

Температурный график

95-70 ^{0}С с изломом 65 ^{0}С
для регулирования отпуска тепла
в котельной с. Новое

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}С	
	t_1	t_2
+8	65	56
+7	65	55
+6	65	55
+5	65	55
+4	65	54
+3	65	54
+2	65	54
+1	65	54
0	65	53
-1	65	53
-2	65	53
-3	65	53
-4	65	52
-5	65	52
-6	65	52
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной № 1 с. Сновицы

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	65	56
+7	65	55
+6	65	55
+5	65	55
+4	65	54
+3	65	54
+2	65	54
+1	65	54
0	65	53
-1	65	53
-2	65	53
-3	65	53
-4	65	52
-5	65	52
-6	65	52
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной № 2 с. Сновицы

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____"_____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"_____"_____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной Западной п. Боголюбово

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	65	56
+7	65	55
+6	65	55
+5	65	55
+4	65	54
+3	65	54
+2	65	54
+1	65	54
0	65	53
-1	65	53
-2	65	53
-3	65	53
-4	65	52
-5	65	52
-6	65	52
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной Школьной п. Боголюбово

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной Сионы п. Боголюбово

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной Больницы п. Боголюбово

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попкова А.А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной п. Садовый

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной с. Павловское

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной п. Сокол

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной п. Красногвардейский

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"_____" _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной п. Новый

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной с. Торчино

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Поляков А.А.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной с. Гавриловское

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
Суздальского р-на
Владимирской области

_____ Сараев А.П.

"_____" _____ 20 _____ г.

" УТВЕРЖДАЮ"

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"

_____ Попков А.Ю.

"_____" _____ 20 _____ г.

Температурный график

95-70 ^{0}C

для регулирования отпуска тепла
в котельной п. Содышка

Температура наружного воздуха $t_н$, ^{0}C	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, ^{0}C	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" Стоянов Е.И.